

Tájékoztató

1. Kérdés:

A tervezéskor hatályos, 2/2002. (I. 23.) BM rendelet 5. sz. melléklet I/3. fejezet 1.5.6. szakasza tartalmaz burkolatokkal kapcsolatban követelményeket. Az 1.5.6.1. pont értelmében, a padlóburkolat és a lábazat anyaga „nem éghető”, vagy „nem éghető” aljzaton legalább „mérsékelt lángterjedésű” (vonatkozó műszaki követelmények) legyen a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségek kiürítési útvonalául szolgáló folyosókon és lépcsőházakban, illetve „nem éghető” aljzaton „közepes lángterjedésű” (vonatkozó műszaki követelmények) anyag is felhasználható a tömegtartózkodási helyiségekben.

Ha a beépítés időszakában kereskedelmi forgalomban még kapható lesz olyan burkolat (szőnyegpadló), amelyik kielégíti a „nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű” követelményt és az ÉMI engedélye még nem járt le. A korábbi szabály szerinti megfelelőségű burkolat beépíthető-e?

Válasz:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Ttv.) 13. § (1) bekezdése alapján forgalomba hozni, beépíteni, használni és készenlétben tartani csak megfelelőségi igazolással rendelkező építési terméket lehet. A megfelelőségi igazolás a Ttv. 4. § m) pontja alapján az építési termékek műszaki követelményeire és megfelelőségi igazolására vonatkozó külön jogszabályban meghatározott igazolás. Amennyiben az „ÉMI engedélye” megfelel ezen kritériumoknak, akkor beépíthető az a burkolat amire az építésügyi hatóság – a tűzvédelmi szakhatóság véleménye alapján – építési engedélyt adott.

2. Kérdés:

Ha a beépítés időszakában kereskedelmi forgalomban még kapható lesz olyan burkolat (szőnyegpadló), amelyik kielégíti a „nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű” követelményt és az ÉMI engedélye már lejárt. Lejárt engedéllyel rendelkező padlóburkolat beépíthető-e?

Válasz:

Kereskedelmi forgalomba nem hozható érvényes megfelelőségi igazolással nem rendelkező építési termék. Ugyanakkor a tanúsítás lejárt előtt vásárolt építési termék beépíthető.

3. Kérdés:

Ha a beépítés időszakában kereskedelmi forgalomban még kapható és ÉMI engedéllyel rendelkező burkolat, engedélye a használatbavételi eljárás időpontjára már lejárt, akkor az elfogadható-e?

Válasz:

A használatbavétel során azt kell igazolni, hogy a beépítés időpontjában az építési termék érvényes megfelelőségi igazolással rendelkezett.

4. Kérdés:

Ha a beépíteni szánt burkolat jelenleg rendelkezik ÉMI engedéllyel és megfelel a „nem éghető” aljzaton „mérsékelt lángterjedésű” követelménynek, akkor az a későbbiek során beépíthető-e vagy ez a használatbavételi eljárás gátját képezheti?

Válasz:

Nem világos, hogy mit ért „későbbiek során” alatt. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 2008. május 22-től hatályos és rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet hatályon kívül helyezte a 2/2002. (I. 23.) BM rendeletet. A „mérsékelt lángterjedésű” tulajdonságú építési termék a 2/2002. (I. 23.) BM rendelet figyelembevételével kiadott építési eljárásokban használható fel abban az esetben, amennyiben a termék érvényes megfelelőségi igazolással rendelkezik.

5. Kérdés:

Amennyiben az 1-4. kérdések oka fogyottá válnak, mert a korábbi szabályhoz kapcsolódó burkolat (szőnyegpadló) nem lesz kapható a kereskedelmi forgalomban, tehát csak olyan burkolatot lehet kapni, amelynek a vizsgálati eredménye a jelenleg hatályos OTSZ-hez kötődik, akkor a szintszám és a tűzállósági fokozathoz rendelt és a menekülési útvonalakra vonatkozó szabályokat kell-e alkalmazni vagy a korábbi kedvezmény bármilyen formában érvényesíthető-e.

Válasz:

A szintszám és tűzállósági fokozat függvényében a menekülési útvonalakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

6. Kérdés:

Felmentési eljárás keretén belül az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 3.1. szakasz 1. táblázat előírásai ($3 > n > 5$ szint alapján A_{2n-s1}) alól eltérés adható-e, mert az akusztikai követelmények teljesítése miatt a jelzett közlekedőterületek egy jelentős részén a tervezés szőnyegpadlóval számolt.

Válasz:

A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 2. § 3 bekezdése értelmében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében - kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ I/4. fejezet 3.1. szakasz 1. táblázat rendelkezéseitől. A rendelet mellékleteiben meghatározott műszaki követelményektől való eltérés, a más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárást megelőzően engedélyezhető.