

Használati előírások

Éghető folyadékok tárolása

1.

Kérdés: A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat negyedik rész „Éghető folyadékok tárolása” alatti XX. fejezet 279. §-ában hivatkozás történik az éghető folyadékok tárolási módjaira és eszközeire (pl. hordó, kanna, konténer, tartály stb.), viszont azok hiányoznak az OTSZ-ből.

Válasz: Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 4. rész XVI. – XXII. fejezetei (234. § -287.§) tartalmazzák az éghető folyadékok és gázok tárolásával kapcsolatos **létesítési**, a XXXIII. fejezet (610.§ -629.§) a **használati**, üzemeltetési előírásokat. Ezen túlmenően az OTSZ 5. rész 573. § - 574. §-ai tartalmazzák a raktározásra, tárolásra vonatkozó **általános** tűzvédelmi előírásokat.

Az éghető folyadékok tárolásával kapcsolatban az OTSZ többféle tárolási módot is megenged, a tárolandó anyag mennyiségétől függően. Így lehetőség van 300 liter mennyiségig a 610.§ - 614. § szerinti tárolásra, de a jogszabály arra is lehetőséget ad, hogy ezt a mennyiséget (vagy ennél nagyobb mennyiséget) a tárolóterekre illetve a kamrákra vonatkozó előírások szerint tárolják.

Az OTSZ 279. § kimondja, hogy:

*„279. § A 286-287. § előírásai vonatkoznak az éghető folyadékokat és olvadékokat (a továbbiakban: folyadék) tároló, raktározó, lefejtő, töltő és kiszolgáló létesítmények, önállóan vagy létesítményeken belül elhelyezett berendezéseinek általános követelményeire, a tárolás módjaira és eszközeire, valamint a lefejtő- és töltőállomásokra. Az itt nem szabályozott esetekben a kialakítás **feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek**, vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.”*

Ezen túlmenően az OTSZ 265. § kimondja, hogy:

*„265. § A tűzveszélyes folyadékok tárolására, kimérésére szolgáló kamrák kialakítása **feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek**, vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.”*

A fentiek alapján, amennyiben az éghető folyadékok tárolását nem a legfeljebb 300 liter mennyiség tárolására vonatkozó (OTSZ 610.§ - 614. §) előírások szerint, hanem pl. a „kamra” definíciójának megfelelő építményben valósul meg, a betartandó vonatkozó műszaki követelmény a „Kamra tűzveszélyes folyadékok részére” című **MSZ 9942: 1983** szabvány.

Amennyiben a tárolás ezektől eltérően valósul meg, akkor az „*éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek, -berendezéseinek tűzvédelmi előírásai*” című **MSZ 15633** szabványsorozatban foglalt tűzvédelmi követelményeket kell betartani.

Tekintettel arra, hogy a tárolóhely kialakítása speciális szakértelmet, jogszabályi, szabványi ismereteket igényelhet, esetlegesen hatósági engedély köteles lehet, javasolt tűzvédelmi szakértő igénybevétele a tárolással kapcsolatban.

A tűzvédelmi szakértők névjegyzéke az alábbi oldalon érhető el:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_szakertok

2.

Kérdés: A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletet módosító 10/2011. (III.28.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében hivatkozott **önálló rendeltetési egység** nem került értelmezésre a vonatkozó jogszabályban. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Kormány rendelet I. fejezet 1. § (1) bekezdés fa) pontjában hivatkozott önálló rendeltetési egység szintén nem került értelmezésre.

Válasz: Az önálló rendeltetési egység definícióját a tűzvédelmi jogszabályok nem tartalmazzák, mivel azt közel 25 éve a tűzvédelemmel szorosan összefüggő építészeti jogszabály tartalmazza.

1986-tól 1997-ig az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről szóló 2/1986. (II. 27.) ÉVM rendelet 4. számú melléklet 79. pontja, 1998. január 1. óta Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 72. pontja 1997 óta tartalmazza ezt a fogalmat:

„72. *Önálló rendeltetési egység:* meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport amelynek a szabadból vagy az épületen belül közlekedőből nyíló önálló bejárata van.”

Budapest, 2012. április 16.

BM OKF Tűzvédelmi Főosztály