

Létesítési előírások

Éghető folyadék tárolása

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ) szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 267. § (2) bekezdése (12. melléklet 2. táblázat) rögzíti az üzemanyagtöltő állomás építményei és berendezései között megengedett elhelyezési távolságokat.

Ezen táblázat nem tartalmaz követelményt az üzemanyagtöltő állomáson elhelyezett szállítóedények (pl. IBC konténer) elhelyezésére vonatkozóan.

Az OTSZ 266. § (4) bekezdése kimondja, hogy:

„Az üzemanyagtöltő állomás kialakítása az e fejezetben nem szabályozott tűzvédelmi követelmények tekintetében feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújtson.”

Vonatkozó műszaki követelmény többek között az *Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgálólétesítményeinek, -berendezéseinek tűzvédelmi előírásai*-ról szóló MSZ 15633 szabványsorozat. A telepítés követelményeit az MSZ 15633-5:1999 szabvány tartalmazza. E szabvány 2. táblázat 12. sora illetve K oszlopa a *szállítóedényes tároló és tároló telep* illetve a *szivattyú-, kompresszor-tér vagy ház* közötti minimális elhelyezési távolsággént a *„védőövezeten kívül”* fogalmat rögzíti.

E szabvány 4. pontja illetve alpontjai tartalmazzák a védőövezetek meghatározását. Ezen pontok a konténerkutakra vonatkozóan, továbbá az „E” tűzvesélyességi osztályba tartozó folyadékot tartalmazó szállítóedények vonatkozásában védőövezetet nem határoznak meg.

Budapest, 2012. január 18.

BM OKF Tűzvédelmi Főosztály