

## Létesítési előírások

### Fali tűzcsapok telepítési kötelezettsége

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerint:

„444. § (1) Vezetékes vízellátás esetén a 449-450. §-ban meghatározottakon túl - kivéve a többszintes lakóépületeket és a (2) bekezdésben meghatározott építményeket - fali tűzcsapot is kell létesíteni

a) ahol azt jogszabály előírja,

b) ahol a 19. melléklet 3. táblázat meghatározza, és

c) az „A” tűzveszélyességi osztályba tartozó 200 m<sup>2</sup>-nél, a „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó 300 m<sup>2</sup>-nél, a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó 500 m<sup>2</sup>-nél, a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó 1000 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű tűzszakaszban.”

19. melléklet a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelethez

### Egy tűzszakaszában szükséges szintenkénti fali tűzcsapok száma

3. táblázat

	A	B	C	D	E	F	G
1	Az építmény megnevezése	Többszintes épületek		Középmagas épület		Magas épület	
2		egy-egy tűzszakaszában szükséges szintenkénti fali tűzcsapok					
3		egyidejűsége	Vízhozama [liter/perc/ tűzcsap]	egyidejűsége	Vízhozama [liter/perc/ tűzcsap]	egyidejűsége	Vízhozama [liter/perc/ tűzcsap]
4	Lakóépület	-	-	2	150	2	200
5	Igazgatási, iroda- és oktatási épület	1	80	2	150	4	200
6	Egészségügyi, szociális intézmények, szállás jellegű épületek	2	100	3	150	4	200
7	Egyéb közösségi épületek	2	150	3	200	4	200
8	Ipari, mezőgazdasági, termelő, tárolási épületek	2	150	3	150	4	200

A 444. § (1) bekezdés pontjait együttesen kell alkalmazni, tehát a 19. mell. 3. táblázatában megjelölt épületek c) pont szerinti alapterületű tűzszakaszaiban kell fali tűzcsapot telepíteni.

Budapest, 2012. április 25.

**BM OKF Tűzvédelmi Főosztály**