

**Tájékoztató**  
**Levegő utánpótlásra számításba vett ajtót kioldó készülék alkalmazásáról**  
**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**  
**2015. szeptember 08.**

Ez a tájékoztatás a hő- és füstelvezető rendszereknél, a levegő utánpótlásra figyelembe vett ajtókat csukott helyzetben rögzítő, elektromos jelre, vagy manuális működtetésre a rögzítést oldó készülékre vonatkozik. A készülék független az ajtótól és az ajtónyitó szerkezettől, mindössze rögzítő funkciót lát el.

A készülék nem tartozik az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontja szerinti építési termék fogalmába, mivel teljesítménye nem befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét, továbbá jogszabály, szabvány nem sorolja a terméket az építési termékek közé. Forgalmazásához, beépítéséhez teljesítménynyilatkozat nem szükséges. A termék forgalmazására az általános, az elektromágneses összeférhetőségre, valamint a törpefeszültséggel működő termékek forgalmazására vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. A forgalmazáshoz a gyártó által kiadott EK-Megfelelőségi Nyilatkozat és a CE jelölés alkalmazása szükséges.

Használatbavétel során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy a készülék betölti-e funkcióját, vagyis a hő- és füstelvezető rendszer működési próbája során a levegő utánpótlás biztosítására számításba vett ajtót, csukott helyzetből adott jelre kioldja-e, és a számított levegő utánpótláshoz szükséges mértékig kinyílik-e.